



Главе
Пышминского городского округа
В.В.Соколову

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах**
623640. Свердловская область, г. Талица,
ул. Красноармейская, 32.
Тел.: (34371)2-85-22 Факс: (34371)2-85-22
mail_14 @66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН /КПП 6670083677/667001001

от 13.08.2018 г. исх. № 66-14-12/09-3075-2018

Информационное письмо

**«О приеме общеобразовательных
учреждений Пышминского городского
округа к новому 2018/2019 учебному
году» на 10.08.2018**

По информации, поступившей из филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районе, городе Камышлов, Камышловском районе и Пышминском районе» 10.08.2018 г. (Исх. от «10» августа 2018 г. № 02-14-12/1317) при приеме общеобразовательных учреждений Пышминского городского округа к новому 2018/2019 учебному году установлено следующее:

специалистом филиала при участии в работе комиссии 10.08.2018 года проведено обследование (2-й этап):

1. **МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ».** Проведен косметический ремонт (покраска, побелка) классных комнат (частично), коридора на 2-м этаже, туалетов для мальчиков и девочек. Количество учащихся 103 человека. Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, имеется соответствующая маркировка. Спортивный зал в удовлетворительном состоянии, оборудован раздевалкой, спортивным инвентарем. В раздевалках при спортивном зале проведен также косметический ремонт (покраска стен и пола), к раковине для рук в раздевалке сделали подводку горячей воды. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке через накопительные водонагреватели. Территория школы ограждена, содержится в чистоте. Приобретена новая дополнительная раковина для мытья рук перед обеденным залом, но не установлена. В мае 2017 года было проведено плановое обследование по результатам планового обследования выдано предписание, контроль предписания сентябрь 2018г.

Замечания:

- На момент обследования не закончены работы по установке водонагревателей, раковин, смесителей в учебных кабинетах, не закончена внутренняя отделка.
- На пищеблоке не закончена внутренняя отделка: трубы системы водоснабжения не закрыты в короб с целью обеспечения качественной текущей и генеральной уборки.

2. **МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ».** Косметический ремонт на момент обследования не проведен. На момент обследования проводятся следующие работы: замена осветительной системы в учебных кабинетах, на пищеблоке установка моечных раковин в мясо-рыбный цех. Косметический ремонт в учебных кабинетах начнется после замены осветительной системы. Также будут проводить следующие работы: установят вытяжную вентиляцию на пищеблоке в горячем цехе, моечной столовой и кухонной посуды, на втором этаже оборудуют туалет для мальчиков, косметический ремонт на пищеблоке, в спортивном зале, замену стекла в окнах, установят фрамуги в окнах. В мясо-рыбном цехе установили стол и раковину для обработки яйца. Перед обеденным залом установили 4-ю раковину для мытья рук с подведением горячей воды. Количество учащихся 208 человек. Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, имеется соответствующая маркировка. Спортивный зал в удовлетворительном состоянии, оборудован раздевалкой, спортивным инвентарем. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке через накопительные водонагреватели. Территория школы ограждена, содержится в чистоте.

Замечания:

- не закончены ремонтные работы

3. **МБОУ ПГО «Талицкая НОШ».** Проведен косметический ремонт (покраска, побелка) классных комнат, коридоров. Количество учащихся 25 человек. Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, имеется соответствующая маркировка. Во всех учебных кабинетах проведена замена оконных блоков с откидными фрамугами для проветривания. Установили питьевой фонтанчик. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке через накопительные водонагреватели. Территория школы ограждена, содержится в чистоте. Питание детей осуществляется на базе столовой, пищеблок оборудован в здании школы.

Замечания:

На момент обследования не проведен ремонт в спортивном зале (не заменили оконные блоки, не провели ремонт стен и потолка, не оборудовали раздевалки, душевые и туалеты необходимым набором оборудования)

4. **МБОУ ПГО «Черемышская СОШ».** Данное учреждение подтверждает готовность к работе Актом обследования, актами разрешения на эксплуатацию систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, на работу холодильного, технологического, санитарно-технического оборудования, актом испытания спортивно-технологического оборудования. Проведен косметический ремонт (покраска, побелка) классных комнат, коридоров, помещений столовой, туалетов. Количество учащихся 168 человек. Все учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, имеется соответствующая маркировка. Приобрели новую учебную мебель для 2-х учебных кабинетов (школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости и стулья). Спортивный зал в удовлетворительном состоянии, оборудован раздевалкой, спортивным инвентарем. Водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение оборудовано на пищеблоке и в кабинетах начальных классов через водонагреватели. Территория школы ограждена, содержится в чистоте. **Замечаний нет.**

По состоянию на 10.08.2018года принята , готова к новому учебному году 1 школа из 4 предъявленных к приемке:
МБОУ ПГО «Черемышская СОШ».

Предлагаю:

1. принять меры по устранению выявленных нарушений, представить в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г.Талица,у л.Красноармейская ,32, mail_14@66.rospotrebnadzor.ru) информацию об устранении выявленных нарушений, об окончании ремонтных работ.
2. Обеспечить начало работы пищеблоков общеобразовательных учреждений при наличии протоколов лабораторных исследований питьевой воды за 3 квартал 2018года о соответствии проб воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 .

Начальник Талицкого отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области

Н.М.Яковлева