

<p>Главное Управление МЧС России по Свердловской области 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 электронная почта <a href="mailto:gu@mchs96.ru">gu@mchs96.ru</a> 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99</p>
<p><small>(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)</small> Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Свердловской области 620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 электронная почта <a href="mailto:oao-mchs@mail.ru">oao-mchs@mail.ru</a> телефон 8 (343) 346-10-96</p>
<p><small>(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)</small></p>
<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа</p>
<p><small>(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)</small></p>

## Предписание № 121/1/36

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

На основании решения Главного государственного инспектора Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа по пожарному надзору Старыгина Олега Алексеевича № 121 от «09» ноября 2021 года, учетный номер ЕРКНМ № 66210061000201326070 в период с 10 ч. 30 мин. «16» ноября 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «22» ноября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) заместителем главного государственного инспектора Камышловского городского округа Камышловского муниципального района Пышминского городского округа по пожарному надзору Карасёвым Тихоном Ивановичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Пышминского городского округа «Черемышская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ ПГО «Черемышская СОШ»), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МБОУ ПГО «Черемышская СОШ», ИНН 6649002499

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 623581 Свердловская область Пышминский район село Черемыш улица Ленина, 56

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) директором МБОУ ПГО «Черемышская СОШ» Алексеевой Натальей Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
<b>Общие требования</b>				
1.	На объекте защиты обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ВПВ).	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	
2.	Люк, ведущий в чердачное помещение, выполнить с требуемым пределом огнестойкости.	ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП 2.01.02-85 п. 3.2, табл. 2. СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2. СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.11.2022	
3.	Двери складских помещений выполнить с требуемым пределом огнестойкости (помещения в техническом паспорте № 5 и № 43)	ФЗ-№184 «О техническом регулировании» ч.1 ст. 46; ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82; СНиП 2.08.02-85 п. 3.21 СНиП 21-01-97 п. 5.14 табл. 2, п. 7.4 СП 4.13130.2013 п. 4.17	01.11.2022	
4.	На объекте защиты выполнить эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.3 ч.2 ст.53, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5 СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения.	01.11.2021	
5.	На объекте защиты исключить эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.1 ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.54, ст.82, ст.83, ст.84, ст.91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический	01.11.2021	

<p>заводом изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.</p>		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Должностное (ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

заместитель главного государственного инспектора Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Т.И. Карасёв  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" ноября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

директор МБОУ ПГО «Черемышская СОШ» Алексеева Н.Л.  
(должность, фамилия, инициалы)

"22" ноября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575832

Владелец Алексеева Наталья Леонидовна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022