

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Черемышская средняя общеобразовательная школа»
(МБОУ ПГО «Черемышская СОШ»)**

623581, Свердловская область,
Пышминский район
Село Черемыш, ул. Ленина 56
Телефон: (34372) 4-74-55
Факс: (34372) 4-74-54

р/с 03234643657180006200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург
E – mail: ch3437247455@yandex.ru
Сайт: <http://cheremysh.uralschool.ru>

ИНН 6649002499
КПП 663301001
ОКПО 41740513
ОКВЭД 85.14
БИК 016577551

Исх. № 251
от 19.07.2023 года

Руководителю ОНДиПР Камышловского ГО
Камышловского МР Пышминского ГО
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Старыгину Олегу Алексеевичу

**Информация о полном исполнении предписания
о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности
№121/1/36 от 22.11.2021 года**

№ п/п	Предписание	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, ВПВ)	Обеспечено наличие технической документации на АПС и СОУЭ на объекте защиты. Копии подтверждающих документов прилагаются. Предписание исполнено в полном объеме.
2.	Люк, ведущий в чердачное помещение, выполнен не в соответствии с требуемым пределом огнестойкости	Установлен люк противопожарный металлический типа ЛПМ-Е160 однопольный глухой, габаритные размеры 800x700 заводской № 19-3. Сертификат соответствия пожарной безопасности № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00842/22. Акт приемки-сдачи оказанных услуг № 517/23 от 01.06.2023 г. Копии подтверждающих документов прилагаются. Предписание исполнено в полном объеме.
3.	Двери складских помещений выполнены не в соответствии с требуемым пределом огнестойкости (помещение в техническом паспорте №5 и №43)	На складские помещения установлены двери металлические противопожарные дымонепроницаемые: помещение №5 – дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая ДМПд-1-EIS-60 2080x880 заводской № 19-1. Сертификат соответствия пожарной безопасности № ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00050/21; посещение № 43 - дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая ДМПд-2-EIS-60 2100x1340 заводской № 19-2. Сертификат соответствия пожарной безопасности № ЕАЭС RU C-RU.ПБ09.В.00050/21

		<p>Акт приемки-сдачи оказанных услуг № 517/23 от 01.06.2023 г. Копии подтверждающих документов прилагаются. Предписание исполнено в полном объеме.</p>
4.	<p>На объекте защиты не выполнено эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	<p>Произведена установка эвакуационного освещения на объекте защиты. Акт ввода оборудования эвакуационного освещения в эксплуатацию в здании гаража и мастерской от 30.12.2022 г. Акт ввода оборудования эвакуационного освещения в эксплуатацию в здании школы от 19 мая 2023 г. Копии подтверждающих документов прилагаются. Предписание исполнено в полном объеме.</p>
5.	<p>На объекте защиты исключить эксплуатацию средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного заводом изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.</p>	<p>Произведена замена АПС и СОУЭ на объекте защиты. В здании мастерских установлена интегрированная комплексная система безопасности «ВЭРС». Акт ввода в эксплуатацию оборудования пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей при эвакуации в здании мастерских от 29.12.2022 г. В здании школы, установлена интегрированная комплексная система безопасности «Рубеж-2ОП прот.РЗ». Акт ввода в эксплуатацию оборудования пожарной сигнализации и системы речевого оповещения людей при эвакуации в здании школы от 31.05.2023 г. Копии подтверждающих документов прилагаются. Предписание исполнено в полном объеме.</p>

Приложения:

- 1) Копия технической документации АПС и СОУЭ в здании школы;
- 2) Копия технической документации АПС и СОУЭ в здании мастерских;
- 3) Копии документов на люк противопожарный, ведущий на чердачное помещение; фото;
- 4) Копии документов на двери металлические противопожарные дымонепроницаемые; фото;
- 5) Копии документов на эвакуационное освещение в здании школы
- 6) Копии документов на эвакуационное освещение в здании мастерских

Директор
МБОУ ПГО «Черемышская СОШ»



Н.Л. Алексеева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813669

Владелец Алексеева Наталья Леонидовна

Действителен с 30.03.2023 по 29.03.2024